Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo
Układ pomiarowy: Choczewo 84-210

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/08/2020 - 31/08/2020**
Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/08/2020	31/08/2020	3.013,3284	3.187,2456	Z	40	7,165	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/08/2020	31/08/2020	1.929,4484	2.011,7343	Z	40	3,390	MWh
reszta doby	42881390	01/08/2020	31/08/2020	11.873,1070	12.593,2633	Z	40	29,670	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								0,55	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
03/08/2020 09:15					77,80	Z		0,13	kW
04/08/2020 11:15					74,00	Z		0,00	kW
17/08/2020 16:45					77,45	Z		0,00	kW
18/08/2020 15:00					74,12	Z		0,00	kW
20/08/2020 15:15					73,81	Z		0,00	kW
27/08/2020 09:30					76,77	Z		0,00	kW
31/08/2020 10:15					74,88	Z		0,00	kW
31/08/2020 11:45					74,84	Z		0,00	kW
31/08/2020 12:30					77,62	Z		0,00	kW
31/08/2020 13:15					78,08	Z		0,42	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/08/2020	31/08/2020	1.852,6873	1.947,1897	Z	40	4,476	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/08/2020	31/08/2020	1.207,8122	1.249,4911	Z	40	1,996	Mvarh
reszta doby	42881390	01/08/2020	31/08/2020	7.299,9229	7.674,4251	Z	40	17,861	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/08/2020	31/08/2020	0,0000	0,0090	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/08/2020	31/08/2020	0,0005	0,0005	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/08/2020	31/08/2020	0,0719	0,0724	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo
Układ pomiarowy: Choczewo 84-210

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/07/2020 - 31/07/2020**
Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/07/2020	31/07/2020	2.828,9782	3.013,3284	Z	40	7,595	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/07/2020	31/07/2020	1.840,2102	1.929,4484	Z	40	3,677	MWh
reszta doby	42881390	01/07/2020	31/07/2020	11.179,2401	11.873,1070	Z	40	28,587	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								0,30	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
03/07/2020 09:45					75,43	Z		0,00	kW
03/07/2020 10:30					76,66	Z		0,00	kW
03/07/2020 11:45					77,96	Z		0,30	kW
03/07/2020 22:45					72,36	Z		0,00	kW
04/07/2020 00:45					72,97	Z		0,00	kW
06/07/2020 11:30					72,69	Z		0,00	kW
09/07/2020 12:30					71,99	Z		0,00	kW
09/07/2020 13:15					71,67	Z		0,00	kW
10/07/2020 21:15					74,91	Z		0,00	kW
17/07/2020 19:15					71,58	Z		0,00	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/07/2020	31/07/2020	1.758,0233	1.852,6873	Z	40	4,524	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/07/2020	31/07/2020	1.162,5036	1.207,8122	Z	40	2,169	Mvarh
reszta doby	42881390	01/07/2020	31/07/2020	6.944,4360	7.299,9229	Z	40	16,995	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/07/2020	31/07/2020	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/07/2020	31/07/2020	0,0005	0,0005	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/07/2020	31/07/2020	0,0719	0,0719	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/06/2020 - 30/06/2020**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/06/2020	30/06/2020	2.683,7722	2.828,9782	Z	40	5,982	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/06/2020	30/06/2020	1.770,5065	1.840,2102	Z	40	2,872	MWh
reszta doby	42881390	01/06/2020	30/06/2020	10.592,9462	11.179,2401	Z	40	24,155	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
27/06/2020 20:00					75,45	Z		0,00	kW
27/06/2020 20:45					75,03	Z		0,00	kW
28/06/2020 03:30					74,92	Z		0,00	kW
28/06/2020 11:00					76,41	Z		0,00	kW
28/06/2020 19:15					74,88	Z		0,00	kW
29/06/2020 02:00					74,65	Z		0,00	kW
29/06/2020 02:45					74,76	Z		0,00	kW
30/06/2020 10:00					76,48	Z		0,00	kW
30/06/2020 10:45					76,14	Z		0,00	kW
30/06/2020 12:45					74,90	Z		0,00	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/06/2020	30/06/2020	1.682,6448	1.758,0233	Z	40	3,596	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/06/2020	30/06/2020	1.127,0254	1.162,5036	Z	40	1,698	Mvarh
reszta doby	42881390	01/06/2020	30/06/2020	6.641,5122	6.944,4360	Z	40	14,462	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/06/2020	30/06/2020	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/06/2020	30/06/2020	0,0005	0,0005	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/06/2020	30/06/2020	0,0719	0,0719	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/05/2020 - 31/05/2020**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/05/2020	31/05/2020	2.545,5626	2.683,7722	Z	40	5,694	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/05/2020	31/05/2020	1.705,2103	1.770,5065	Z	40	2,690	MWh
reszta doby	42881390	01/05/2020	31/05/2020	9.997,6841	10.592,9462	Z	40	24,525	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								2,75	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
01/05/2020 19:15					77,17	Z		0,00	kW
05/05/2020 10:45					75,34	Z		0,00	kW
06/05/2020 09:15					78,96	Z		1,33	kW
09/05/2020 00:30					73,72	Z		0,00	kW
09/05/2020 04:45					78,32	Z		0,67	kW
10/05/2020 03:15					74,43	Z		0,00	kW
10/05/2020 23:15					74,99	Z		0,00	kW
11/05/2020 20:00					76,15	Z		0,00	kW
11/05/2020 21:45					78,40	Z		0,75	kW
31/05/2020 07:30					74,76	Z		0,00	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/05/2020	31/05/2020	1.601,9436	1.682,6448	Z	40	3,781	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/05/2020	31/05/2020	1.091,3021	1.127,0254	Z	40	1,690	Mvarh
reszta doby	42881390	01/05/2020	31/05/2020	6.313,0802	6.641,5122	Z	40	15,518	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/05/2020	31/05/2020	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/05/2020	31/05/2020	0,0005	0,0005	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/05/2020	31/05/2020	0,0719	0,0719	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/04/2020 - 30/04/2020**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/04/2020	30/04/2020	2.415,3874	2.545,5626	Z	40	5,363	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/04/2020	30/04/2020	1.642,8040	1.705,2103	Z	40	2,571	MWh
reszta doby	42881390	01/04/2020	30/04/2020	9.484,6262	9.997,6841	Z	40	21,138	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								21,99	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
02/04/2020 11:45					91,72	Z		14,47	kW
02/04/2020 12:30					83,01	Z		5,50	kW
/04/2020 11:45					77,60	Z		0,00	kW
20/04/2020 00:00					75,88	Z		0,00	kW
20/04/2020 22:30					76,46	Z		0,00	kW
21/04/2020 21:00					76,52	Z		0,00	kW
21/04/2020 22:45					74,73	Z		0,00	kW
29/04/2020 22:15					74,24	Z		0,00	kW
30/04/2020 22:30					74,86	Z		0,00	kW
30/04/2020 23:15					79,63	Z		2,02	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/04/2020	30/04/2020	1.501,2617	1.601,9436	Z	40	4,548	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/04/2020	30/04/2020	1.044,1548	1.091,3021	Z	40	2,136	Mvarh
reszta doby	42881390	01/04/2020	30/04/2020	5.910,0374	6.313,0802	Z	40	18,174	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/04/2020	30/04/2020	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/04/2020	30/04/2020	0,0005	0,0005	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/04/2020	30/04/2020	0,0710	0,0719	Z	40	0,000	Mvarh

0002 1821 16772569 2

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210 Choczewo

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/02/2020 - 29/02/2020**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/02/2020	29/02/2020	2.150,7055	2.280,3113	Z	40	5,340	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/02/2020	29/02/2020	1.427,8362	1.533,5556	Z	40	4,356	MWh
reszta doby	42881390	01/02/2020	29/02/2020	8.486,4511	8.983,9933	Z	40	20,499	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
01/02/2020 19:45					62,12	Z		0,00	kW
01/02/2020 22:45					65,49	Z		0,00	kW
01/02/2020 23:15					63,48	Z		0,00	kW
02/02/2020 03:00					62,47	Z		0,00	kW
02/02/2020 04:00					65,74	Z		0,00	kW
02/02/2020 04:30					65,99	Z		0,00	kW
02/02/2020 06:00					65,79	Z		0,00	kW
02/02/2020 07:00					69,92	Z		0,00	kW
02/02/2020 10:45					69,61	Z		0,00	kW
02/02/2020 11:15					69,81	Z		0,00	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/02/2020	29/02/2020	1.273,9676	1.382,0223	Z	40	4,840	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/02/2020	29/02/2020	856,8303	946,6098	Z	40	4,014	Mvarh
reszta doby	42881390	01/02/2020	29/02/2020	5.042,2802	5.459,2366	Z	40	18,668	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/02/2020	29/02/2020	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/02/2020	29/02/2020	0,0001	0,0005	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/02/2020	29/02/2020	0,0700	0,0710	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210 Choczewo

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/01/2020 - 31/01/2020**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/01/2020	31/01/2020	1.978,5333	2.150,7055	Z	40	7,093	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/01/2020	31/01/2020	1.291,9908	1.427,8362	Z	40	5,597	MWh
reszta doby	42881390	01/01/2020	31/01/2020	7.826,9808	8.486,4511	Z	40	27,170	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								37,34	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
15/01/2020 09:00					80,43	Z		2,84	kW
15/01/2020 10:00					84,29	Z		6,82	kW
21/01/2020 08:00					78,77	Z		1,13	kW
21/01/2020 09:00					80,82	Z		3,24	kW
21/01/2020 15:45					81,11	Z		3,54	kW
21/01/2020 23:30					80,14	Z		2,54	kW
22/01/2020 13:00					79,89	Z		2,29	kW
22/01/2020 14:00					84,40	Z		6,93	kW
22/01/2020 14:30					79,47	Z		1,85	kW
29/01/2020 10:15					83,65	Z		6,16	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/01/2020	31/01/2020	1.183,4010	1.273,9676	Z	40	4,312	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/01/2020	31/01/2020	788,5043	856,8303	Z	40	3,276	Mvarh
reszta doby	42881390	01/01/2020	31/01/2020	4.701,7441	5.042,2802	Z	40	16,259	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/01/2020	31/01/2020	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/01/2020	31/01/2020	0,0001	0,0001	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/01/2020	31/01/2020	0,0700	0,0700	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210 Choczewo

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/12/2019 - 31/12/2019**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/12/2019	31/12/2019	1.823,7085	1.978,5333	Z	40	6,379	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/12/2019	31/12/2019	1.166,8930	1.291,9908	Z	40	5,154	MWh
reszta doby	42881390	01/12/2019	31/12/2019	7.184,0816	7.826,9808	Z	40	26,487	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
03/12/2019 16:45					71,25	Z		0,00	kW
03/12/2019 22:30					71,31	Z		0,00	kW
06/12/2019 09:00					72,14	Z		0,00	kW
07/12/2019 14:30					72,60	Z		0,00	kW
12/12/2019 08:30					71,72	Z		0,00	kW
12/12/2019 13:45					73,16	Z		0,00	kW
17/12/2019 09:15					73,00	Z		0,00	kW
19/12/2019 10:00					72,07	Z		0,00	kW
19/12/2019 10:30					73,92	Z		0,00	kW
30/12/2019 11:15					72,10	Z		0,00	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/12/2019	31/12/2019	1.105,7326	1.183,4010	Z	40	3,726	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/12/2019	31/12/2019	726,4157	788,5043	Z	40	2,984	Mvarh
reszta doby	42881390	01/12/2019	31/12/2019	4.373,5554	4.701,7441	Z	40	15,700	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/12/2019	31/12/2019	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/12/2019	31/12/2019	0,0001	0,0001	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/12/2019	31/12/2019	0,0700	0,0700	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210 Choczewo

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/11/2019 - 30/11/2019**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/11/2019	30/11/2019	1.676,0140	1.823,7085	Z	40	6,085	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/11/2019	30/11/2019	1.045,7419	1.166,8930	Z	40	4,991	MWh
reszta doby	42881390	01/11/2019	30/11/2019	6.526,5153	7.184,0816	Z	40	27,092	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								52,82	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
04/11/2019 14:45					85,83	Z		8,40	kW
04/11/2019 15:15					82,38	Z		4,85	kW
04/11/2019 16:45					86,17	Z		8,76	kW
04/11/2019 17:15					80,42	Z		2,83	kW
04/11/2019 20:00					84,10	Z		6,62	kW
04/11/2019 20:30					87,00	Z		9,61	kW
04/11/2019 22:30					79,75	Z		2,14	kW
05/11/2019 05:45					82,74	Z		5,22	kW
05/11/2019 06:15					79,16	Z		1,53	kW
14/11/2019 01:45					80,45	Z		2,86	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/11/2019	30/11/2019	1.031,7904	1.105,7326	Z	40	3,549	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/11/2019	30/11/2019	666,5018	726,4157	Z	40	2,882	Mvarh
reszta doby	42881390	01/11/2019	30/11/2019	4.049,0352	4.373,5554	Z	40	15,611	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/11/2019	30/11/2019	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/11/2019	30/11/2019	0,0001	0,0001	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/11/2019	30/11/2019	0,0700	0,0700	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210 Choczewo

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/10/2019 - 31/10/2019**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/10/2019	31/10/2019	1.500,6745	1.676,0140	Z	40	7,224	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/10/2019	31/10/2019	902,1348	1.045,7419	Z	40	5,917	MWh
reszta doby	42881390	01/10/2019	31/10/2019	5.921,5550	6.526,5153	Z	40	24,924	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
09/10/2019 18:00					74,76	Z		0,00	kW
17/10/2019 03:15					74,70	Z		0,00	kW
22/10/2019 12:45					73,48	Z		0,00	kW
22/10/2019 13:15					73,62	Z		0,00	kW
24/10/2019 10:15					73,67	Z		0,00	kW
24/10/2019 16:30					73,52	Z		0,00	kW
25/10/2019 12:45					75,55	Z		0,00	kW
31/10/2019 11:15					74,64	Z		0,00	kW
31/10/2019 17:30					73,15	Z		0,00	kW
31/10/2019 18:30					75,76	Z		0,00	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/10/2019	31/10/2019	944,8228	1.031,7904	Z	40	4,180	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/10/2019	31/10/2019	596,8194	666,5018	Z	40	3,361	Mvarh
reszta doby	42881390	01/10/2019	31/10/2019	3.750,2857	4.049,0352	Z	40	14,370	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/10/2019	31/10/2019	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/10/2019	31/10/2019	0,0001	0,0001	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/10/2019	31/10/2019	0,0050	0,0700	Z	40	0,003	Mvarh

Ilość	Jedn.	Stawka	Cena jedn.	Wartość

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210 Choczewo

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/08/2019 - 31/08/2019**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/08/2019	31/08/2019	1.168,4714	1.334,1113	Z	40	6,824	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/08/2019	31/08/2019	743,8965	821,1371	Z	40	3,182	MWh
reszta doby	42881390	01/08/2019	31/08/2019	4.560,3460	5.249,7733	Z	40	28,404	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								13,51	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
01/08/2019 09:00					77,83	Z		0,16	kW
06/08/2019 08:15					77,88	Z		0,22	kW
10/08/2019 14:30					76,47	Z		0,00	kW
14/08/2019 13:00					82,88	Z		5,37	kW
23/08/2019 08:45					80,73	Z		3,15	kW
27/08/2019 07:15					80,79	Z		3,21	kW
27/08/2019 15:30					77,26	Z		0,00	kW
28/08/2019 08:00					76,21	Z		0,00	kW
28/08/2019 08:30					77,74	Z		0,07	kW
29/08/2019 08:45					78,96	Z		1,33	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/08/2019	31/08/2019	772,6632	862,5678	Z	40	4,259	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/08/2019	31/08/2019	517,6884	557,9683	Z	40	1,920	Mvarh
reszta doby	42881390	01/08/2019	31/08/2019	3.060,5214	3.423,3863	Z	40	17,273	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/08/2019	31/08/2019	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/08/2019	31/08/2019	0,0000	0,0001	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/08/2019	31/08/2019	0,0050	0,0050	Z	40	0,000	Mvarh

Punkt poboru: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres: Choczewo 84-210 Choczewo

Układ pomiarowy: Choczewo 84-210 Choczewo

Nr ewidencyjny punktu poboru: **9097** Grupa taryfowa: **B23** Rozliczenie za okres: **01/09/2019 - 30/09/2019**

Numer PPE: **PL 0037 3600 0090 9774**

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Energia czynna +3,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/09/2019	30/09/2019	1.334,1113	1.500,6745	Z	40	6,862	MWh
szczyt popołudniowy	42881390	01/09/2019	30/09/2019	821,1371	902,1348	Z	40	3,337	MWh
reszta doby	42881390	01/09/2019	30/09/2019	5.249,7733	5.921,5550	Z	40	27,677	MWh
Wskazania 10PMax +3,00%									
Suma 10 przekroczeń								9,03	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
08/09/2019 06:15					74,99	Z		0,00	kW
17/09/2019 11:15					79,71	Z		2,10	kW
17/09/2019 20:00					75,37	Z		0,00	kW
25/09/2019 12:45					75,66	Z		0,00	kW
27/09/2019 23:00					77,74	Z		0,07	kW
27/09/2019 23:30					75,72	Z		0,00	kW
28/09/2019 00:45					77,72	Z		0,05	kW
28/09/2019 01:15					84,28	Z		6,81	kW
28/09/2019 02:15					74,71	Z		0,00	kW
30/09/2019 13:15					74,80	Z		0,00	kW
Wskaźnik mocy maksymalnej +3,00%									
moc umowna								80	kW
Energia bierna indukcyjna +10,00%									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/09/2019	30/09/2019	862,5678	944,8228	Z	40	3,956	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/09/2019	30/09/2019	557,9683	596,8194	Z	40	1,878	Mvarh
reszta doby	42881390	01/09/2019	30/09/2019	3.423,3863	3.750,2857	Z	40	15,763	Mvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczyt przedpołudniowy	42881390	01/09/2019	30/09/2019	0,0000	0,0000	Z	40	0,000	Mvarh
szczyt popołudniowy	42881390	01/09/2019	30/09/2019	0,0001	0,0001	Z	40	0,000	Mvarh
reszta doby	42881390	01/09/2019	30/09/2019	0,0050	0,0050	Z	40	0,000	Mvarh